

# Inspektionskarte für KESSEL-Staufix® SWA nach DIN EN 13564

## Funktionsprüfung nach DIN EN 13564 Typ 2

Den Notverschluss (3) mit dem Handhebel verschließen.

Die Verschlusschraube R $\frac{1}{2}$ " (1) am Deckel entfernen und den Trichter (2) anschrauben.

Klarwasser einfüllen, bis eine Prüfdruckhöhe von 10 cm erreicht ist.

Die Wasserspiegelhöhe (= Prüfdruckhöhe) im Trichter ist 10 Minuten zu beobachten und gegebenenfalls durch Nachfüllen auf der ursprünglichen Höhe zu halten. Der Rückstauverschluss gilt als dicht, wenn in dieser Zeit nicht mehr als 500 ccm Wasser nachgefüllt werden muss.

Nach der Prüfung den Notverschluss (3) wieder öffnen. Den Trichter (2) entfernen und die Verschlusschraube (1) mit dem Dichtring in den Deckel einschrauben.

**Der Rückstauverschluss ist einmal monatlich vom Betreiber oder von dessen Beauftragten zu inspizieren. Dabei ist folgendes zu beachten:**

### Notverschluss überprüfen

Der Notverschlußhebel (Handhebel) ist mehrmals mit der Hand zu öffnen und zu schließen. Wenn der Hebel sich nicht vollständig schließen läßt, könnte dies von Verschmutzungen im Dichtungs-

bereich der Klappe herrühren. In diesem Fall ist eine Kontrolle des Innenraumes des Rückstauverschlusses auf Ablagerungen/Verschmutzungen durchzuführen.

**ACHTEN SIE** bei Beendigung der Inspektion darauf, daß der Notverschluß geöffnet ist (Stellung „AUF“)!

