

## Service

### Fettabscheider zur freien Aufstellung

#### Betriebstagebuch

**Kompatibilität:** für Fettabscheider

**Ausführung:**

Sammelmappe mit Checklisten und Formblättern zur Dokumentation der Eigenkontrolle, Wartung und Entsorgung der Anlage gemäß DIN 4040-100 und DIN EN 1825



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 409	1/-	60

#### Einbau



**SonicControl** (Schaltgerät + Messsonde) für freiaufgestellte Abscheider.

Bis Kabellänge 10 m; zum Anschluss an Schukosteckdose (Preis = Dienstleistung ohne Schaltgerät oder Messsonde)

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 416/F	-	0

#### Inbetriebnahme und Einweisung



der Abscheideanlage durch einen Sachkundigen gemäß DIN 4040-100 und DIN EN 1825

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 415	-	0

#### Wartung



der Abscheideanlage durch einen Sachkundigen gemäß DIN 4040-100 und DIN EN 1825

<b>Typ Standard oder Direct</b>	917 412	-	0
<b>Typ Auto Mix, Mix, Mix &amp; Pump, Auto Mix &amp; Pump bis NS 10</b>	917 412/P1	-	0
<b>Typ Auto Mix, Mix, Mix &amp; Pump, Auto Mix &amp; Pump bis NS 15, 20</b>	917 412/P2	-	0
<b>Fettabscheider Typ „SE“</b>	917 412/SE	-	0

#### Generalinspektion



inklusive Dichtheitsprüfung der Abscheideanlage durch einen Fachkundigen gemäß DIN 4040-100 und DIN EN 1825

Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
917 411/F	-	0

\*Der Preis gilt nicht für Österreich