

Wartung Staufix FKA im Schacht



Artikelinformationen

Artikelnummer: 80117S

GTIN:

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Wartung Rückstauautomat Staufix FKA im Schacht

Leistungsumfang (alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt):

- Funktionskontrolle
- Entnahme des Verriegelungsdeckels und Prüfung der Deckeldichtung
- Entnahme der Klappen, Prüfung der Klappendichtung, Reinigung der Komponenten
- Einfetten der beweglichen Teile
- Zusammenbauen der Anlage
- Dichtheitsprüfung
- Schließen des Notverschlusses (beide Klappen zu)
- Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben
- Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten

Schachtanlagen:

- Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 § 34, BGR 236 die Freimessung von Kanalgasen, der Einsatz einer Absturzsicherung und aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher Sicherungsposten erforderlich
- Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät
- Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein

Hinweis:

- Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz
- Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Nicht enthalten sind Kosten für:

- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet
- Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen
- Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung

Rückstauverschlüsse müssen gemäß DIN 1986-3 halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden.

Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung.

Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.